



G&J Heat Pro

QUICK GUIDE

SV



Förord

Tack för ditt köp av en poolvärmepump från Gullberg & Jansson. Vi hoppas att den kommer att uppfylla dina förväntningar och ge dig många års energieffektiv uppvärmning.

Denna guide ger de grundläggande installationsföresättningar, ytterligare dokumentation och garantivillkor finns att hämta från vår hemsida (skanna QR koden).

Gullberg & Jansson ansvarar ej för skador som sker till följd av felaktig installation, felaktig felsökning eller felaktigt underhåll.



Säkerhetsföreskrifter

Följande säkerhetsföreskrifter är särskilt viktiga att beakta vid hantering, installation och användning av värmepumpen:

- **Enheten får endast installeras av kvalificerad installatör.**
- **Enheten får endast repareras av kvalificerad installatör eller på auktoriserad verkstad. Vid reparation ska originalreservdelar användas.**
- **Ingrepp i produktens kylsystem får endast utföras av en ackrediterad kyltekniker.**
- **Bryt alltid strömmen inför ingrepp i systemet.**

Villkor för garanti

Poolvärmepumpen ska transporteras, förvaras, installeras och användas i enlighet med manualens föreskrifter.

Om villkoren ovan överträds ogiltigförklaras garantin.

Innehållsförteckning

Allmän information	4
Produktbeskrivning	4
Funktionsprincip	4
Installation	5
Ingående delar och tillbehör	5
Transport och förvaring	5
Uppställning	5
Avledning av kondensvatten	5
Elanslutning	5
Röranslutning	5
Uppstart av enheten	5
Användning och drift	6
Beskrivning av displayen	6
Start/stopp av poolvärmepumpen	6
Ställ in önskad temperatur	6
Ställ in datum och tid	7
Aktivera timer för drift	7
Aktivera Silent-läget	8
Aktivera timer för Silent-läget	8
Ändra driftläge	8
Avancerad spot timer function	9
Felindikation	9
PV Ready funktion	9
Parametertabell	10
Givarvärden	10
Underhåll och felsökning	11
Vinterdränering	11
Underhåll	11
Felsökningsschema	11
Felsökning	11
Felkodstabell	11
Teknisk beskrivning	12
Elschema G&J Heat Pro 40/50	12
Elschema G&J Heat Pro 75	13
Elschema G&J Heat Pro 75-3P/120-3P	14
Elschema G&J Heat Pro 120	15
Teknisk data	16
Mått och anslutningar	17
Transport and storage	59
Pipe connections	59
Error code table	65



Allmän information

Produktbeskrivning

Poolvärmepumpsmodellerna G&J Heat Pro 40/50/75/75-3P/120/120-3P är en serie speciellt framtagna luft/vatten värmepumpar avsedda för energieffektiv uppvärmning av swimmingpooler.

Modellerna är designade för nordiskt klimat av Gullberg & Jansson. Poolvärmepumparna är konstruerade för att arbeta med god verkningsgrad och låg ljudnivå.

Samtliga modeller har:

- Titanvärmeväxlare som motstår klor- och saltvatten
- Miljövänligt och effektivt köldmedium (R290)
- Grålackerat stålabinett (RAL 7021)
- 3,5" färgdisplay
- Tryckstyrd avfrostning och värmekabel för förlängd poolsäsong
- Flödesvakt för säker drift och unionskopplingar för enkel installation

Funktionsprincip

Poolvärmepumparna används främst för uppvärmning men kan även användas för kylning. Enheterna styrs via flödesvakt och för att de ska fungera måste således poolens cirkulationspump vara igång.

Poolvärmepumpen arbetar mest energieffektivt med små skillnader i temperatur mellan in- och utlopp. Rekommendationen är 1-2 graders skillnad mellan in- och utlopp. Vattenflödet regleras via en bypasskoppling.


Samtliga modeller är utvecklade för att garantera god verkningsgrad i nordiskt klimat. Viktigt är dock att vara medveten om att verkningsgraden är beroende av omgivande utomhustemperatur, luftfuktighet samt temperatur på poolvattnet. Poolvärmepumpen kan därför upplevas olika effektiv under året beroende på de yttre förutsättningarna. Vid säsongsstart, när vattnet är kallt i poolen, behöver poolvärmepumpen arbeta kontinuerligt under en längre tid för att rätt temperatur i poolen ska erhållas.

När poolvattnet närmar sig önskad temperatur reglerar poolvärmepumpen automatiskt uteffekten för att bibehålla önskad temperatur på poolvattnet. Om inget värmebehov finns stoppar poolvärmepumpen och startar igen vid behov. Det är alltid ekonomiskt att täcka över poolen när den inte används, speciellt nattetid. Ca 60 – 70 % av värmen försvinner från poolens vattenyta. En övertäckning minskar också poolvärmepumpens drifttid.

Frost eller is kan bildas på poolvärmepumpens förångare. Detta är helt normalt. En automatisk avfrostningscykel startar då för att smälta bort isen. Efter avfrostningscykeln startar poolvärmepumpen sitt normala program och fortsätter att värma poolen.

Modellerna är främst avsedda för pooluppvärmning under maj till september vilket kan anses vara en normal poolsäsong. Poolvärmepumpens normala arbetsområde är mellan 15 och 40°C vattentemperatur samt mellan -15 och 40 °C utomhustemperatur. Möjlighet att använda modellerna under utökad säsong finns, då poolvärmepumparna fortsätter att gå även vid låga utomhustemperaturer. Det är dock viktigt att ha i åtanke att en justering av de fabriksinställda avfrostningsparametrarna kan behövas samt att den verkliga uteffekten sjunker med den lägre utomhustemperaturen. Viktigt att observera är även att sönderfrusna värmeväxlare ej omfattas av garantin. Beslut om vinterdrift ligger på slutanvändarens ansvar.

Poolvärmepumpen ska alltid vara installerad utomhus, eftersom den hämtar sin energi från den omgivande luften. Den måste vara väl ventilerad och får inte stängas in eller på annat sätt skämmas av så att luftcirkulationen försvåras. Rundgång av luften mellan insug och utblås försämrar verkningsgraden. Undvik installation nära känsliga väggar, som t.ex. sovrumsvägg, samt ta hänsyn till eventuella lokala bestämmelser för installation av värmepumpar.



Principskiss för installation

Installation

Ingående delar och tillbehör

- Enhet
- Quickguide
- Unionskopplingar
- Dämpande gummiklossar
- Vintertäcke

Observera att rör till installation samt bypasskoppling anskaffas av poolmontör.

Transport och förvaring

Avsedda modeller ska transporteras stående. Orsaken är att upphängningen inuti kompressorn kan ta skada om enheten läggs ned. Om poolvärmepumpen lutas vid installation eller tömning bör detta ske försiktigt och under så kort tid som möjligt.

Originelemballage är avsett att användas för att minska risken för transportskador.


Ta bort emballaget och kontrollera före monteringen att poolvärmepumpen inte har blivit skadad under transporten. Anmäl eventuella transportskador till speditören direkt vid mottagandet.

Uppställning

Poolvärmepumpen ska placeras på ett fast, horisontellt underlag. Enheten ska stå stabilt, rakt och upphöjd från marknivå på t.ex. ett markstativ.

Vid avfrostning och drift kan större mängder smält- och kondensvatten avges. God dränering och avrinning är därför viktig att tillse.

Enheten ska placeras så att lufttillförseln till förångarbatteriet är fullgod. Detta medför högre effekt och bättre verkningsgrad.



OBS!

Enheten får inte byggas in så luftflöden begränsas eller underhåll och service försvåras, alla delar ska vara lättåtkomliga.

Avledning av kondensvatten

I förångaren kyls utomhusluften med ca 5-10 °C. Vattenånga kommer då att kondensera på lamellerna till förångarbatteriet. Om luftfuktigheten är hög kan det bli åtskilliga liter vatten per timme. Det finns därför flera dräneringshål i bottenplattan för att vattnet ska avledas. Det är viktigt att tänka på att placera enheten så att kondensvattnet kan avledas på ett bra sätt.

Missta inte kondensvattnet för vattenläckage!

Elanslutning

Elanslutningen görs på kortsidan av enheten, lossa luckan som displayen sitter på för att komma åt poolvärmepumpens kopplingsplint. En säkerhetsbrytare ska vara ansluten och synligt placerad vid enheten. Säkerhetsbrytaren skyddar mot oavsiktlig start vid t.ex. service av enheten. Även om värmeväxlaren är elektriskt isolerad från resten av systemet och avskiljer poolvattnet från elektricitet måste enheten anslutas till jord för att uppnå fullgott kortslutningsskydd. Se nedan för val av avsäkring.

Modell

G&J Heat Pro 40
G&J Heat Pro 50
G&J Heat Pro 75
G&J Heat Pro 75-3P
G&J Heat Pro 120
G&J Heat Pro 120-3P


Säkring

C10 A
C10 A
C16 A
C10 A x3
C20 A
C10 A x3

Vid inkoppling av modellerna i trefasutförande måste faserna ligga i rätt ordning, annars så lyser inte displayen och poolvärmepumpen går ej att starta. Byt då plats på L1 och L2.

Röranslutning

Poolvärmepumpen ansluts mot poolens cirkulationssystem med hjälp av medföljande 50 mm unionskopplingar. Skruvanslutningen till värmeväxlaren ska dras åt för hand. Vi rekommenderar att en bypasskoppling monteras till samtliga installationer för att kunna reglera rätt delflöde till poolvärmepumpen, samt för att underlätta service.



För att justera bypassen rätt kan man göra på olika sätt. Ett av de enklare sätten kan man sammanfatta enligt följande:

- 1 Låt alla ventiler vara öppna.
- 2 Kontrollera in- och utloppstemperatur.
- 3 Om skillnaden ligger över 2 grader stäng gradvis bypassventilen tills skillnaden ligger mellan 1-2 grader.

Om displayen visar E03 så betyder det att flödesvakten i systemet får för lite vatten, bypassventilen måste stängas mer för att öka flödet genom poolvärmepumpen.

Uppstart av enheten

Följande procedur bör användas vid uppstart av poolvärmepumpen för första gången:

1. Starta poolens cirkulationspump. Kontrollera eventuellt läckage och att det finns flöde till och från poolen.
2. Slå på matningsspänningen till poolvärmepumpen och kontrollera driftsinställningarna via displayen.
3. Tryck på Av/På-knappen på displayen, enheten ska sedan starta efter några sekunder.
4. Efter några minuter, kontrollera att utblåsluften är kallare än utomhustemperaturen (5-10 °C).
5. Stoppa poolens cirkulationspump och kontrollera att poolvärmepumpen stoppar automatiskt och visar E03.
6. Låt systemet gå dygnet runt tills önskvärd temperatur uppnåtts.

Användning och drift

Beskrivning av displayen



1	Kompressor på indikator
2	Fläktmotor på indikator
3	Timer aktiverad
4	Ändra driftläge
5	Felkods alarm
6	Knappplås
7	Utloppstemperatur
8	Av/På/Tillbaka
9	Skärmindikation
10	Måltemperatur
11	Inloppstemperatur
12	System tid
13	Driftläge
14	Ställa in önskad temperatur
15	Timer inställning för silent läge
16	Aktivering av silent läge (aktivt max 8h)
17	Timer inställning för drift
18	Parameter inställningar (PW 022 alt 066)
19	Lista felkoder
20	Inställning datum och tid
21	Bekräfta
22	Gå tillbaka ett steg

Start/stopp av poolvärmepumpen

Tryck kort (0,5s) på Av/På-knappen och släpp för att starta poolvärmepumpen.

Tryck kort (0,5s) på Av/På-knappen och släpp för att stoppa poolvärmepumpen.

När värmepumpen är i drift växlar skärmen till blå färg.



Ställ in önskad temperatur

Inställning av önskad pooltemperatur kan göras i steg på 0,5 °C oavsett om värmepumpen är i Av eller På läge.



Inställning av önskad pooltemperatur kan även göras under drift.



Ställ in datum och tid

Inställning av datum och tid kan göras oavsett om värmepumpen är i Av eller På läge.



Aktivera timer för drift

Inställning kan bara göras timme till timme. När timern är aktiverad som i sista steget kör den varje dag tills den avaktiveras som i sista bilden (9) genom att dra knappen mot höger (blå-aktiverad/grå-avaktiverad).



Aktivera Silent-läget

Aktivering av silent läge. När silent läget är aktiverat går fläkt och kompressor på ett lägre varvtal än normalt vilket påverkar uteffekt och verkningsgrad. Poolvärmepumpen kan automatiskt återgå från Silent-läget till normalt driftläge under vissa temperaturförhållanden. Det går även att återgå till normalt driftläge manuellt eller med timer funktionen för silent läge.



Aktivera timer för Silent-läget

Inställning kan bara göras timme till timme. När timern är aktiverad kör den varje dag tills den avaktiveras.



Ändra driftläge

Ändring av driftläge går endast att göra om parameter h02 är satt till 1, fabriksinställningen är värmeläge h02 satt till 2.



Avancerad spot timer function

Spot timer funktionen ger kontroll över fler inställningar för ekonomisk drift. Total 6 olika individuella timer inställningar kan programmeras där börvärdet och reducering av kompressorns uteffekt kan ställas in. När timern är aktiverad i sista bilden och avaktiveras igen genom att dra Timer knappen mot höger (blå-aktiverad/grå-avaktiverad).



Felindikation

När en felkod kommer visas denna i displayen istället för aktuellt börvärde ihop med varningstriangeln som är inringad. Mer information om felet finns under Fault. När ett fel har rättats till släcks felkoden och varningstriangeln ner och börvärdet visas igen. För att rensa listan med felkoder tryck på symbolen papperskorg.




PV Ready funktion

Aktivering av PV Ready funktionen, ställ om parameter EM02 till 1. Gå in under settings och välj PV Ready, instruktioner finns i menyerna till PV Ready.

Tryck på PV Ready och gå in i Configuration



Föl sedan instruktionerna



Parametertabell

Kategori	Parameter	Beskrivning	Intervall	Fabriksvärde
d	d01	Förångartryck för start av avfrostningssekvens	0-10 bar	5,5 bar
	d02	Förångartemperatur för stopp av avfrostningssekvens	0-30°C	13°C
	d03	Minsta tidsfördröjning mellan två avfrostningssekvenser	30-90 min	45 min
	d04	Maximal tidsåtgång för en avfrostningssekvens	1-20 min	8 min
h	h01	Automatisk återstart efter strömbavbrott (0=nej, 1=ja)	0/1	1
	h02	Driftläge (0=kylläge, 1=autoläge, 2=värmeläge)	0/1/2	2
r	r01	Börvärde i kylläge	8-28°C	27°C
	r02	Börvärde i värmeläge	15-40°C	27°C
	r03	Börvärde i autoläge	8-40°C	27°C

Givarvärden

Kategori	Parameter	Beskrivning	Intervall
O	O01	Kompressorutgång (On=På, Off=Av)	On/Off
	O02	NOT USED (On=På, Off=Av)	On/Off
	O03	Fyrvägsventilutgång (On=På, Off=Av)	On/Off
	O04	Fläktläge 1 (On=På, Off=Av)	On/Off
	O05	Fläktläge 2 (On=På, Off=Av)	On/Off
	O06	Läge för elektronisk expansionsventil	0 - 500N
S	S01	Högtryckspressostat (On=På, Off=Av)	On/Off
	S02	Lågtryckspressostat (On=På, Off=Av)	On/Off
	S03	Flödesvakt (On=På, Off=Av)	On/Off
	S04	Extern styrning (On=På, Off=Av)	On/Off
t	t01	Suggastemperatur	-30-99°C
	t02	Inloppstemperatur	-30-99°C
	t03	Utloppstemperatur	-30-99°C
	t04	Förångartemperatur	-30-99°C
	t05	Utomhustemperatur	-30-99°C
	t06	Hetgastemperatur	-15-140°C

Underhåll och felsökning

Vinterdränering

Det är mycket viktigt att komma ihåg att vinterdränera maskinen innan vinterförvaringen! Dränering görs enkelt genom att röranslutningarna till in- och utloppsrören lossas och skruvas av. Kontrollera därefter att allt vatten runnit ut. I samband med vinterdränering är det en god idé att spola igenom värmepumpen med kranvatten.

Vid minsta osäkerhet inför vinterdräneringen, kontakta din återförsäljare! Frostsprängda värmepumpar till följd av glöm vinterdränering omfattas ej av garantin!

Underhåll

Rensa poolfiltret regelbundet för att bibehålla tillräcklig cirkulation.

Tillse regelbundet att området omkring enheten har bra avrinning och ventilation.

Rengöring av värmepumpen ger god funktion och energibesparing. Detta görs enklast i samband med vinterdräneringen. Spola igenom värmepumpen med t.ex. en trädgårdslang och töm ur ordentligt.

Tillse kontinuerligt att förångarbatteriet är helt och rent. Rengör gärna med pensel/mjuk borste och dammsugare, ej högtrycksspruta. Ett kontinuerligt underhåll garanterar maximal verkningsgrad.

Vid behov kan ytterhöljet rengöras med fuktad trasa. Försiktighet bör iakttas så att enheten ej repas.

Inför vintern – dränera och dra över medföljande vintertäcke!

Felsökning

Om ett fel uppstår ska du i första hand ta kontakt med den återförsäljare som produkten är inhandlad av. Ange alltid produktens serienummer, se nedan. Vanliga frågor och svar finns också på hemsidan www.gullbergjansson.se.

10012345 0000001234



B012387654321 Serienummer

Vid felmeddelande, se nedan felkodstabell för möjlig orsak.

Felkodstabell

Driftstörning	Fel-kod	Orsak
Givarefel inlopp	P01	Givare ej ansluten, kabelbrott eller kortslutning
Givarefel utlopp	P02	Givare ej ansluten, kabelbrott eller kortslutning
Givarefel utomhus	P04	Givare ej ansluten, kabelbrott eller kortslutning
Givarefel förångare	P05	Givare ej ansluten, kabelbrott eller kortslutning
Givarefel suggas	P07	Givare ej ansluten, kabelbrott eller kortslutning
Givarefel hetgas	P81	Givare ej ansluten, kabelbrott eller kortslutning
Hetgaslarm	P82	Kompressor överhettad
Högtryckspressostat	E01	Gasträck för högt
Lågtryckspressostat	E02	Gasträck för lågt
Flödesvakt	E03	Lågt flöde eller inget vatten i systemet
För hög temp.skillnad mellan inlopp och utlopp	E06	Otillräckligt vattenflöde, hög skillnad mellan inlopp och utlopp
Antifrys-skydd	E07	Utlöpp under 4 °C, återstartar över 8 °C
Kommunikationsfel	E08	Ingen kontakt med styrenhet
Antifrys-skydd steg 1 i värmeläge	E19	Inlopp under 4 °C och uteluft 0 °C eller kallare
Antifrys-skydd steg 2 i värmeläge	E29	Inlopp under 2 °C och uteluft 0 °C eller kallare
Överbelastningsskydd	E51	Kompressor överbelastad

För övriga felkoder ta kontakt med din återförsäljare för mer information.


Felsökningsschema


Flödesvakten larmar E03	<ul style="list-style-type: none">Flödet är för lågt	<ul style="list-style-type: none">Kontrollera att reningsverkets cirkulationspump är igångKontrollera sandfiltret - backspola vid behov
Värmepumpen isar igen	<ul style="list-style-type: none">Pooltemperaturen lägre än 15 °COvanligt hög luftfuktighetUtomhustemperaturen lägre än 5 °C	<ul style="list-style-type: none">Ställ om parametrar för avfrostning till högre stopptemp och/eller längre avfrostningstidVid behov kör i kylläge för att smälta isen
Inställd pooltemperatur uppnås ej	<ul style="list-style-type: none">Värmepumpen står i standbyVärmepumpen står i kyllägeVärmepumpen är för liten för poolenUtomhustemperaturen är för lågPoolens isolering är inte tillräcklig	
tP kommer upp i displayen, omgivningstemperaturen är -15°C eller lägre	<ul style="list-style-type: none">Värmepumpen har stoppat p.g.a. låg omgivningstemperatur	<ul style="list-style-type: none">Värmepumpen kommer att starta igen när omgivningstemperaturen blir högre


Elschema G&J Heat Pro 40/50



G&J Heat Pro 40/50








Teknisk data

G&J Heat Pro		40	50	75	75-3P	120	120-3P
Värmeeffekt *	kW	1,35-7,80	1,52-9,80	2,13-12,50	2,13-12,50	3,0-18,50	3,0-18,50
Uppvärmningskapacitet*	m3	20-40	35-50	45-75	45-75	75-120	75-120
Ineffekt	kW	0,16-1,40	0,18-1,80	0,24-2,20	0,24-2,20	0,34-3,40	0,35-3,40
Driftspänning	V~50Hz	230V 1N	230V 1N	230V 1N	400V 3N	230V 1N	400V 3N
Driftström*	A	0,82-6,34	0,92-8,15	1,23-9,96	0,43-3,52	1,74-15,4	1,80-5,44
SCOP*		8,4	7,8	8,4	8,4	7,5	7,5
Säkringsstorlek, C-karaktär	A	10	10	16	3x10	20	3x10
Verkningsgrad, COP		8,5-5,5	8,5-5,4	8,7-5,6	8,7-5,6	8,8-5,4	8,5-5,4
Köldmediemängd (R290)	kg	0,30	0,40	0,50	0,65	0,85	0,85
Kompressor	GMCC Twin Rotary						
Expansion	Elektronisk expansionsventil						
Fläktmotor	Borstlös DC-motor						
Kabinett	Lackerat stålkabinett i RAL7021, fläktgaller i svart kompositmaterial						
Ljudnivå (vid 1 m)	dB(A)	37-43	39-43,5	40-44,5	40-44,5	42-50	43-51
Nominellt vattenflöde	m3/h	4,4	5,6	7,2	8,7	10,7	10,7
Tryckfall	bar	0,03	0,04	0,05	0,05	0,15	0,15
Vikt	kg	74	79	104	120	116	132


* Värmeeffekt och verkningsgrad är angivna vid en utomhustemperatur på 15 °C, relativ luftfuktighet på 70% och en pooltemperatur på 26 °C, testförfarande enligt SS-EN 17645:2022.
Uppvärmningskapaciteten ska ses som riktvärden för en isolerad pool med övertäckning nattetid. Modellerna är främst avsedda att användas under perioden maj - september, vilket är en normal poolsäsong.
Driftström är angiven vid en utomhustemperatur på 15 °C, relativ luftfuktighet på 70% och en pooltemperatur på 26 °C. Driftströmmen kan variera beroende på ovanstående förhållanden.

Mått och anslutningar

G&J Heat Pro 40/50



G&J Heat Pro 75/75-3P/120/120-3P





G&J Heat Pro

QUICK GUIDE

DA



Forord

Du har valgt en poolvarmepumpe fra Gullberg & Jansson AB. Vi håber, at den vil opfylde dine forventninger, og give dig mange års energieffektiv opvarmning.

Denne vejledning indeholder de grundlæggende installationskrav og yderligere dokumentation og garantibetingelser findes på vores hjemmeside (scan QR-koden).

Gullberg & Jansson påtager sig intet ansvar for skader, der opstår som følge af forkert installation, forkert fejlsøgning eller forkert vedligeholdelse.



Sikkerhedsforskrifter

Følgende sikkerhedsforskrifter er det specielt vigtigt at overholde ved håndtering, installation og anvendelse af varmepumpen:

- **Enheden må kun installeres af en kvalificeret installatør.**
- **Enheden må kun repareres af en kvalificeret installatør eller på et autoriseret værksted. Ved reparation skal der anvendes originale reservedele.**
- **Indgreb i produktets kølesystem må kun udføres af en certificeret køletekniker.**
- **Strømmen skal altid afbrydes, før der foretages indgreb i systemet.**

Betingelser for garanti

Poolvarmepumpen skal transporteres, opbevares, installeres og bruges i overensstemmelse med manualen forskrifter.

Hvis ovenstående betingelser overtrædes, erklæres garantien ugyldig.

Indholdsfortegnelse

Generel information.....	22
Produktbeskrivelse.....	22
Funktionsprincip.....	22
Installation	23
Indgående dele og tilbehør.....	23
Transport og opbevaring.....	23
Opstilling.....	23
Afledning af kondensvand	23
El-tilslutning.....	23
Rørtilslutning.....	23
Opstart af enheden.....	23
Anvendelse og drift.....	24
Beskrivelse af LED-kontrollen	24
Start/stop af poolvarmepumpen	24
Indstil den ønskede temperatur	24
Indstil dato og klokkeslæt	25
Aktiver timer for drift.....	25
Aktiver silent tilstand	26
Aktiver timer for silent tilstand.....	26
Skift driftstilstand	26
Avanceret spot timer funktion.....	27
Fejlkode alarm	27
PV Ready funktion	27
Parametertabel.....	28
Sensorværdier.....	28
Vedligeholdelse og fejlsøgning.....	29
Vinterdræning	29
Vedligeholdelse.....	29
Fejlsøgningsskema	29
Fejlsøgning.....	29
Fejlkodetabel.....	29
Teknisk beskrivelse	30
El-diagram G&J Heat Pro 40/50	30
El-diagram G&J Heat Pro 75	31
El-diagram G&J Heat Pro 75-3P/120-3P.....	32
El-diagram G&J Heat Pro 120.....	33
Tekniske data	34
Mål og tilslutninger.....	35



Generel information

Produktbeskrivelse

Poolvarmepumpemodellerne G&J Heat Pro 40/50/75/75-3P/120/120-3P er en serie specielt udviklede luft/vandvarmepumper beregnet til energieffektiv opvarmning af swimmingpools. Modellerne er designet til det nordiske klima af Gullberg & Jansson. Poolvarmepumperne er konstrueret til at arbejde med god virkningsgrad og lavt støjniveau.

Alle modeller har:

- Titaniumvarmevekslere, som er resistente over for klor og saltvand
- Miljøvenligt og effektivt kølemedie (R290)
- Grålakeret stål kabinet (RAL 7021)
- 3,5" færgdisplay
- Trykstyret afrimning og bundvarmer for forlænget poolsæson
- Flowvagt for sikker drift og unionkoblinger for enkel installation

Funktionsprincip

Poolvarmepumperne anvendes primært til opvarmning, men kan også anvendes til køling. Modellerne styres af en flowvagt, og for at den skal kunne fungere, skal poolens cirkulationspumpe være i gang.

Poolvarmepumpen arbejder mest energieffektivt med små forskelle i temperaturen mellem ind- og udløb. 1-2 graders forskel mellem ind- og udløb anbefales. Vandflowet reguleres af en bypasskobling.

Alle modeller er udviklet med henblik på en god virkningsgrad i nordisk klima. Det er imidlertid vigtigt, at man er klar over, at virkningsgraden er afhængig af den omgivende udendørstemperatur samt poolvandets temperatur. Man kan opleve, at varmepumpen har forskellig effektivitet på forskellige årstider afhængigt af de ydre forudsætninger. Ved sæsonstart, når vandet er koldt i poolen, behøver poolvarmepumpen arbejde kontinuerligt i længere tid for at opnå den rette temperatur i poolen.


Når poolvandet nærmer sig den ønskede temperatur justerer poolvarmepumpen automatisk ydelsen for at opretholde den ønskede temperatur på poolvandet. Hvis der ikke er varmebehov, stopper poolvarmepumpen og starter igen efter behov. Det er altid økonomisk at overdække poolen, når den ikke anvendes, specielt om natten. Ca. 60-70 % af varmen forsvinder fra poolens vandoverflade. En overdækning reducerer også poolvarmepumpens driftstid.

Når poolvandet nærmer sig den ønskede temperatur justerer poolvarmepumpen automatisk ydelsen for at opretholde den ønskede temperatur på poolvandet. Hvis der ikke er varmebehov, stopper poolvarmepumpen og starter igen efter behov. Det er altid økonomisk at overdække poolen, når den ikke anvendes, specielt om natten. Ca. 60-70 % af varmen forsvinder fra poolens vandoverflade. En overdækning reducerer også poolvarmepumpens driftstid.

Poolvarmepumpen skal altid installeres udendørs, da den henter sin energi fra den omgivende luft. Den skal være godt ventileret og må ikke lukkes inde eller på anden måde afskærmes, så luftcirkulationen vanskeliggøres. Cirkulation af luften mellem indsugning og udblæsning forringer virkningsgraden. Undgå installation i nærheden af følsomme vægge som fx soveværelsesvægge, og tag hensyn til eventuelle lokale bestemmelser for installation af varmepumper.

Der kan dannes rim eller is på varmepumpens fordamper. Dette er helt normalt. En automatisk afrimningscyklus starter da for at smelte isen væk. Efter afrimningscyklussen starter poolvarmepumpen sit normale program og fortsætter med at opvarme poolen.

Modellerne er primært beregnet til poolopvarmning i perioden maj - september, hvilket må anses for at være den normale poolsæson. Poolvarmepumpens normale arbejdsområde er mellem -15 og 40 °C udendørstemperatur samt mellem 15 og 40 °C vandtemperatur. Det er muligt at anvende modellerne i en forlænget sæson, da poolvarmepumperne fortsætter med at køre, også ved lave udendørstemperaturer. Det er i så fald vigtigt at huske på, at en justering af de fabriksindstillede afsningsparametre samt at den virkelige udgangseffekt synker med den lavere udendørstemperatur. Man skal endvidere være opmærksom på, at frostskaadede varmevekslere ikke er omfattet af garantien. Beslutning om vinterdrift er slutbrugerens ansvar.



Principskitse for installation

Installation

Indgående dele og tilbehør

- Hovedenhed
- Quickguide
- Unionskoblinger
- Dæmpende gummiklodser
- Vinteroverdækning

Bemærk, at rør til installation samt bypasskobling anskaffes af poolmontøren.

Transport og opbevaring

De omtalte modeller skal transporteres stående. Grunden hertil er, at ophængningen inde i kompressoren kan tage skade, hvis enheden lægges ned. Hvis varmepumpen skal vippes i forbindelse med installation eller tømning, bør dette ske forsigtigt og i så kort tid som muligt.

Originalemballagen er beregnet til brug under transport for at mindske risikoen for transportskader.


Fjern emballagen og kontrollér inden monteringen af varmepumpen, at denne ikke er blevet beskadiget under transporten. Anmeld eventuelle transportskader til speditøren direkte ved modtagelsen.

Opstilling

Udedelen skal placeres på et fast, vandret underlag. Enheden skal stå stabilt, lodret og hævet over underlaget som f.eks. et stativ stående på jorden.

Ved afisning og drift kan større mængder smelte- og kondensvand udledes. Der er derfor vigtigt, at der sørges for god dræning og bortledning.

Enheden skal placeres, så at lufttilførslen til fordamperbatteriet er tilstrækkelig. Ellers risikerer man nedsat effekt og virkningsgrad.



OBS!

Enheden må ikke bygges på en sådan måde, at luftstrømmen begrænses, eller vedligeholdelse og service vanskeliggøres; alle dele skal være let tilgængelige.

Afledning af kondensvand

I fordamperen køles udendørsluften med ca. 5–10 °C. Vanddamp vil da blive kondenseret på lamellerne på fordamperbatteriet. Hvis luftfugtigheden er høj, kan det blive til adskillige liter vand i timen. Der findes derfor flere drænhuller i bundpladen, så vandet kan løbe fra. Det er vigtigt at huske på at placere enheden, så kondensvandet kan afledes på en hensigtsmæssig måde.

El-tilslutning

Den elektriske tilslutning foretages på enhedens korte side. Løsn dækslet, hvor displayet er placeret, for at få adgang til poolvarmepumpens klemrække. Der skal være tilsluttet en sikkerhedsafbryder, som er synligt placeret ved enheden. Sikkerhedsafbryderen beskytter mod utilsigtet start ved fx service på enheden. Selv om varmeveksleren er elektrisk isoleret fra resten af systemet og adskiller poolvandet fra elektriciteten, skal enheden slutes til jord for at opnå tilstrækkelig kortslutningssikring. Se nedenstående for sikringsvalg.

Modell


Säkring

G&J Heat Pro 40	C10 A
G&J Heat Pro 50	C10 A
G&J Heat Pro 75	C16 A
G&J Heat Pro 75-3P	C10 A x3
G&J Heat Pro 120	C20 A
G&J Heat Pro 120-3P	C10 A x3

Ved tilslutning af modellerne i trefaseudførelse skal faserne ligge i den rigtige rækkefølge, ellers lyser LED-displayet ikke, og poolvarmepumpen kan ikke starte.

Rørtilslutning

Poolvarmepumpen slutes til poolens cirkulationssystem ved hjælp af de medfølgende 50 mm unionkoblinger. Skruetilslutningen til varmeveksleren skal tilspændes manuelt. Vi anbefaler, at der monteres en bypasskobling på alle installationer for at kunne indstille det korrekte delflow til poolvarmepumpen og for at lette service.



Korrekt justering af bypassflowet kan gøres på forskellige måder. En af de mere enkle måder kan man sammenfatte som følger:

- 1 Lad alle ventiler være åbne.
- 2 Kontrollér indløbs- og udløbstemperatur
- 3 Hvis forskellen er større end 2 grader, lukker du bypass ventilen gradvist, indtil forskellen ligger mellem 1-2 grader.

Hvis displayet viser E03, betyder det, at flowet i systemet er for lavt - bypassventilen skal lukkes mere for at øge flowet gennem poolvarmepumpen.

Opstart af enheden

Følgende procedure bør anvendes ved opstart af poolvarmepumpen for første gang:

- 1 Start poolens cirkulationspumpe. Kontrollér for eventuel lækage, samt at der er flow fra poolen.
- 2 Tilslut forsyningsspændingen til poolvarmepumpen og kontrollér driftsindstillingerne via displayet.
- 3 Tryk på Til/Fra-knappen, enheden skal derefter starte efter nogle sekunder.
- 4 Kontrollér efter nogle minutter, at udblæsningsluften er koldere end udendørstemperaturen (5–10 °C).
- 5 Stop poolens cirkulationspumpe og kontrollér, at poolvarmepumpen stopper automatisk og viser E03.
- 6 Lad systemet køre døgnet rundt, til den ønskede temperatur er opnået.

Anvendelse og drift

Beskrivelse af LED-kontrollen



1	Kompressor køreindikator
2	Fläktmotor køreindikator
3	Timer aktiveret
4	Skift driftstilstand
5	Fejlkode alarm
6	Tastaturlås
7	Udgående vandtemperatur
8	Fra/Til/Tilbage
9	Skærmindikation
10	Ønsket pooltemperatur
11	Indgående vandtemperatur
12	System tid
13	Skift driftstilstand
14	Indstilling af den ønskede pooltemperatur
15	Timerindstilling for silent tilstand
16	Aktivering af silent tilstand (aktiv maks 8 timer)
17	Timerindstilling for drift
18	Parameterindstillinger (PW 022 alt 066)
19	Liste over fejlkoder
20	Indstilling af dato og klokkeslæt
21	Bekræfte
22	Gå et skridt tilbage

Start/stop af poolvarmepumpen

Tryk kort (0,5s) på Fra/Til-knappen og slip for at starte poolvarmepumpen.

Når poolvarmepumpen er i drift ændrer skærmen til blå farve.

Tryk kort (0,5s) på Fra/Til-knappen og slip for at stoppe poolvarmepumpen.



Indstil den ønskede temperatur

Indstilling af den ønskede pooltemperatur kan ske i trin på 0,5 °C, uanset om varmepumpen er i slukket eller tændt tilstand.



Indstilling af den ønskede pooltemperatur kan også ske under drift.



Indstil dato og klokkeslæt

Indstilling af dato og klokkeslæt kan foretages, uanset om varmepumpen er i fra eller til tilstand.



Aktiver timer for drift

Indstilling kan kun foretages time for time. Når timeren er aktiveret som i sidste trin, kører den hver dag indtil den deaktiveres som på sidste billede (9) ved at trække knappen til højre (blå-aktiveret/grå-deaktiveret).



Aktiver silent tilstand

Aktivering af silent tilstand. Når silent tilstand er aktiveret, kører ventilatoren og kompressoren med en lavere hastighed end normalt, hvilket påvirker output og effektivitet. Poolvarmepumpen kan automatisk vende tilbage fra silent tilstand til normal driftstilstand under visse temperaturforhold. Det kan også vendes tilbage til normal driftstilstand manuelt eller med timerfunktionen til lydløs tilstand.



Aktiver timer for silent tilstand

Justeringer kan kun foretages time for time. Når timeren er aktiveret, kører den hver dag, indtil den deaktiveres.



Skift driftstilstand

Ændring af driftstilstanden kan kun udføres, hvis parameter h02 er indstillet til 1, fabriksindstillingen er varmetilstand h02 er indstillet til 2.



Avanceret spot timer funktion

Spottimerfunktionen giver kontrol over flere indstillinger for økonomisk drift. Der kan programmeres i alt 6 forskellige individuelle timerindstillinger, hvor sætpunktet og reduktionen af kompressorens ydelse kan indstilles. Når timeren er aktiveret på det sidste billede og deaktiveret igen ved at trække Timer-knappen til højre (blå-aktiveret/grå-deaktiveret).



Fejlkode alarm

Når en fejlkode vises, vises den i displayet i stedet for det aktuelle ønskede pooltemperatur sammen med advarselstrekanten der er cirklet rundt. Mere information om fejlen kan findes under Fejlkodetabel. Når en fejl er rettet, slukker fejlkoden og advarselstrekanten og sætpunktet vises igen. Tryk på skraldespandssymbolet for at rydde listen over fejlkoder.





PV Ready funktion

For at aktivere PV Ready-funktionen skal parameter EM02 indstilles til 1. Gå til indstillinger, og vælg PV Ready. Instruktioner findes i PV Ready-menerne.

Tryk på PV Ready og gå ind i Configuration



Følg derefter instruktionerne



Parametertabel

Kategori	Parameter	Beskrivelse	Interval	Fabriksværdi
d	d01	Fordampertryk for start af afrimningssekvens	0-10 bar	5,5 bar
	d02	Fordampertemperatur for stop af afrimningssekvens	0-30 °C	13 °C
	d03	Mindste tidsforsinkelse mellem to afrimningssekvenser	30-90 min	45 min
	d04	Maksimalt tidsforbrug for en afrimningssekvens	1-20 min	8 min
h	h01	Automatisk genstart efter strømafbrydelse (0=nej, 1=ja)	0/1	1
	h02	Driftsindstilling (0=køleindstilling, 1=auto-indstilling, 2=varmeindstilling)	0/1/2	2
r	r01	Nominel værdi i køleindstilling	8-28 °C	27 °C
	r02	Nominel værdi i varmeindstilling	15-40 °C	27 °C
	r03	Nominel værdi i auto-indstilling	8-40 °C	27 °C

Sensorværdier

Kategori	Parameter	Beskrivelse	Interval
O	O01	Kompressorudgang (On=Til, Off=Fra)	On/Off
	O02	NOT USED (On=Til, Off=Fra)	On/Off
	O03	Firevejs-ventiludgang (On=Til, Off=Fra)	On/Off
	O04	Ventilatorindstilling 1 (On=Til, Off=Fra)	On/Off
	O05	Ventilatorindstilling 2 (On=Til, Off=Fra)	On/Off
	O06	Position for elektronisk ekspansionsventil	0 - 500N
S	S01	Højtrykspressostat (On=Til, Off=Fra)	On/Off
	S02	Lavtrykspressostat (On=Til, Off=Fra)	On/Off
	S03	Flowvagt (On=Til, Off=Fra)	On/Off
	S04	Ekstern styring (On=Til, Off=Fra)	On/Off
t	t01	Sugegastemperatur	-30-99°C
	t02	Indløbstemperatur	-30-99°C
	t03	Udløbstemperatur	-30-99°C
	t04	Fordampertemperatur	-30-99°C
	t05	Udendørstemperatur	-30-99°C
	t06	Varmgastemperatur	-15-140°C

Vedligeholdelse og fejlsøgning

Vinterdræning

Det er meget vigtigt at huske at vinterdræne varmepumpen inden vinteren! Garantien gælder ikke frostsprængte titanvarmevekslere! Dræningen udføres nemt ved at rørtilslutningerne til ind- og udløbsrørene løsnes og skrues af. Kontrollér derefter, at alt vand er løbet ud. I forbindelse med vinterdræningen er det en god idé at rengøre varmeveksleren.

Opstår der den mindste tvivl i forbindelse med vinterdræningen kontaktes forhandleren! Frostsprængte varmevekslere som følge af glemt vinterdræning er ikke omfattet af garantien!

Vedligeholdelse

Rens poolfilteret regelmæssigt for at bevare tilstrækkelig cirkulation.

Kontrollér med regelmæssige mellemrum, at området omkring enheden fortsat har gode afløbsmuligheder og god ventilation.

Rengøring af varmeveksleren giver god funktion og fremmer energibesparelsen. Dette gøres nemmest i forbindelse med vinterdræningen. Skyl varmeveksleren igennem med f.eks. e haveslange og tøm den helt.

Tilse kontinuerligt, at fordamperbatteriet er helt og rent. Rengør gene med pensel/blød børste og støvsuger – ikke højtrykssprøjte. En kontinuerlig vedligeholdelse sikrer maksimal virkningsgrad

Før vinteren: dræn og læg medfølgende vinteroverdækning over!

Fejlsøgning

Hvis der opstår en fejl, skal du i første omgang kontakte den forhandler, som produktet er købt hos. Angiv altid produktets serienummer, se nedenfor. Almindelige spørgsmål og svar findes også på hjemmesiden www.gullbergjansson.dk.

10012345 0000001234



B012387654321 Serienummer

Ved fejlmeddelelse, se nedenstående fejlkodetabel for mulig årsag og forslag til afhjælpning.

Fejlkodetabel

Driftstörning	Fel-kod	Orsak
Sensorfejl indløb	P01	Sensor ikke tilsluttet, kabel-brud eller kortslutning
Sensorfejl udløb	P02	Sensor ikke tilsluttet, kabel-brud eller kortslutning
Sensorfejl udendørs	P04	Sensor ikke tilsluttet, kabel-brud eller kortslutning
Sensorfejl fordamper	P05	Sensor ikke tilsluttet, kabel-brud eller kortslutning
Sensorfejl sugegas	P07	Sensor ikke tilsluttet, kabel-brud eller kortslutning
Sensorfejl varmgas	P81	Sensor ikke tilsluttet, kabel-brud eller kortslutning
Varmgasalarm	P82	Kompr overessor ophedet
Højtrykspressostat	E01	Gastryk for højt
Lavtrykspressostat	E02	Gastryk for lavt
Flowvagt	E03	Lavt flow eller intet vand i systemet
For høj temp.forskel mellem indløb og udløb	E06	Utilstrækkeligt vandflow høj forskel mellem indløb og udløb
Frostsikring	E07	Udløb under 4°C, genstart over 8°C
Kommunikationsfejl	E08	Ingen kontakt med styreenhed
Frostsikring trin 1 i varmeindstilling	E19	Indløb under 4 °C og udendørsluft 0 °C eller koldere
Frostsikring trin 2 i varmeindstilling	E29	Indløb under 2 °C og udendørsluft 0 °C eller koldere
Overbelastningssikring	E51	Kompressor overbelastet


Fejlsøgningsskema

Flowvagten giver alarm E03	<ul style="list-style-type: none">Flowet er for lavt	<ul style="list-style-type: none">Kontrollér, om renseenheden kørerKontrollér sandfilteret – kontrapul ved behovKontrollér bypassindstillingen
Varmepumpen iser til	<ul style="list-style-type: none">Pooltemperaturen lavere end 15 °CUsædvanligt høj luftfugtighedUdendørstemperaturen lavere end 5 °C	<ul style="list-style-type: none">Omstil parametre for afisning til højre stoptemp. og/eller længere afisningsperiodeVed behov køres i køleindstilling for at smelte isen
Indstillet pooltemperatur nås ikke	<ul style="list-style-type: none">Varmepumpen står på standbyVarmepumpen står på køleindstillingVarmepumpen er for lille til poolenUdendørstemperaturen er for lavPoolens isolering er ikke tilstrækkelig	
tP vises på displayet, hvis omgivelses temperaturen er -15°C eller lavere	<ul style="list-style-type: none">Varmepumpen er stoppet på grund af lav omgivelsestemperatur.	<ul style="list-style-type: none">Varmepumpen starter igen, når omgi-velses temperaturen bliver højere.


El-diagram G&J Heat Pro 40/50




G&J Heat Pro 40/50



El-diagram G&J Heat Pro 75-3P/120-3P



El-diagram G&J Heat Pro 120




Tekniske data

G&J Heat Pro		40	50	75	75-3P	120	120-3P
Varmeeffekt*	kW	1,35-7,80	1,52-9,80	2,13-12,50	2,13-12,50	3,0-18,50	3,0-18,50
Opvarmningskapacitet*	m3	20-40	35-50	50-75	50-75	75-120	75-120
Indgående effekt	kW	0,16-1,40	0,18-1,80	0,24-2,20	0,24-2,20	0,34-3,40	0,35-3,40
Driftsspænding	V~50Hz	230V 1N	230V 1N	230V 1N	400V 3N	230V 1N	400V 3N
Driftsstrøm*	A	0,82-6,34	0,92-8,15	1,23-9,96	0,43-3,52	1,74-15,4	1,80-5,44
Sikringsstørrelse, type C	A	10	16	16	3x10	20	3x10
SCOP*		8,4	7,8	8,4	8,4	7,5	7,5
Virkningsgrad, COP		8,5-5,5	8,5-5,4	8,7-5,6	8,7-5,6	8,8-5,4	8,5-5,4
Kølemediemængde (R290)	kg	0,30	0,40	0,50	0,65	0,85	0,85
Kompressor	GMCC Twin Rotary						
Ekspansion	Elektronisk ekspansionsventil						
Ventilatormotor	Børsteløs DC-motor						
Kabinet	Lakeret stålkabinet RAL 7021, ventilatorgitter i sort kompositmateriale						
Lydniveau (ved 1 m)	dB(A)	37-43	39-43,5	40-44,5	40-44,5	42-50	43-51
Nominelt vandflow	m3/h	4,4	5,6	7,2	8,7	10,7	10,7
Trykfald	bar	0,03	0,04	0,05	0,05	0,15	0,15
Vægt	N/A	74	79	104	120	116	132


* Varmeeffekt og virkningsgrad er angivet ved en udendørstemperatur på 15 °C, relativ luftfugtighed 70 % og en pooltemperatur på 26 °C, testprocedure baseret på SS-EN 17645:2022. Opvarmningskapaciteten skal ses som den vejledende værdi for en isoleret pool med overdækning om natten. Modellerne er primært beregnet til brug i perioden maj - september, hvilket er en normal poolsæson. Driftsstrøm er angivet ved en udendørstemperatur på 15 °C, relativ luftfugtighed 70 % og en pooltemperatur på 26 °C. Driftsstrømmen kan variere afhængigt af ovennævnte forhold.

Mål og tilslutninger

G&J Heat Pro 40/50



G&J Heat Pro 75/75-3P/120/120-3P





G&J Heat Pro

QUICK GUIDE

NO



Forord

Takk for at du har kjøpt en bassengvarmepumpe fra Gullberg & Jansson. Vi håper at den kommer til å oppfylle dine forventninger og gi deg mange års energieffektiv oppvarming.

Denne veiledningen inneholder de grunnleggende installasjonskravene, tilleggsdokumentasjon og garantibetingelser kan lastes ned fra vår nettside (skann QR-koden).



Gullberg & Jansson kan ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår på grunn av feilaktig installasjon, feilaktig feilsøking eller feilaktig vedlikehold.

Sikkerhetsbestemmelser

Følgende sikkerhetsbestemmelser er spesielt viktig å være oppmerksom på ved håndtering, installasjon og bruk av varmepumpen:

- Enheten må kun installeres av en kvalifisert installatør, kjølemontering må utføres av en godkjent kjølemontør.
- Enheten må kun repareres av en kvalifisert installatør eller på et godkjent verksted. Ved reparasjoner skal det kun brukes originale reservedeler.
- Inngrep i produktets kjølesystem må kun utføres av en sertifisert kjøletekniker.
- Koble alltid fra strømmen før inngrep i systemet.

Vilkår for garanti

Bassengvarmepumpen skal transporteres, lagres, installeres og brukes i henhold til manualen forskrifter.

Hvis betingelsene ovenfor brytes, erklæres garantien ugyldig.

Innholdsfortegnelse

Generell informasjon	40
Produktbeskrivelse.....	40
Funksjonsprinsipp	40
Installasjon	41
Medfølgende deler og tilbehør	41
Transport og lagring.....	41
Opstilling.....	41
Bortledning av kondensvann.....	41
Elektrisk installasjon.....	41
Rørtilkobling	41
Oppstart av enheten	41
Bruk og drift	42
Beskrivelse av LED-kontrollen	42
Start/stopp av bassengvarmepumpen.....	42
Still inn ønsket temperatur	42
Ställ in datum och tid	43
Aktiver timer for drift	43
Aktiver silent modus	44
Aktiver timer for silent modus.....	44
Endre driftsmodus	44
Avansert spot timer-funksjon	45
Feil indikasjon	45
PV Ready funksjon.....	45
Parametertabell	46
Giververdier.....	46
Vedlikehold og feilsøking.....	47
Vinterdrenering.....	47
Vedlikehold.....	47
Feilsøkingsskjema.....	47
Feilsøking	47
Feilkodetabell	47
Teknisk beskrivelse	48
El-skjema G&J Heat Pro 40/50.....	48
El-skjema G&J Heat Pro 75	49
El-skjema G&J Heat Pro 75-3P/120-3P	50
El-skjema G&J Heat Pro 120	51
Tekniske data	52
Mål og tilkoblinger	53



Generell informasjon

Produktbeskrivelse

Bassengvarmepumpemodellene G&J Heat Pro 40/50/75/75-3P/120/120-3P er en serie spesielt konstruerte luft-/vannvarmepumper beregnet for energieffektiv oppvarming avsvømmebassenger. Modellene er designet for nordisk klima av Gullberg & Jansson. Varmepumpene er konstruert for å arbeide med god virkningsgrad og lavt lydnivå.

Samtlige modeller har:

- Titanvarmevekslere som motstår klor- og saltvann
- Miljøvennlig og effektivt kjølemedium (R290)
- Grålakkert stålkabinett (RAL 7021)
- 3,5" färgdisplay
- Trykkstyrt avriming og bunnvarmer for forlenget bassengsesong
- Gjennomstrømningsvakt for sikker drift og unionkoblinger for enkel installasjon

Funksjonsprinsipp

Bassengvarmepumper brukes først og fremst for oppvarming men kan også brukes til kjøling. Modellene styres via gjennomstrømningsvakt og for at de skal fungere må bassengets sirkulasjonspumpe være i gang.

Bassengvarmepumper arbeider mest energieffektivt med små forskjeller i temperatur mellom inn- og utløp.

Anbefalingen er 1–2 graders forskjell mellom inn- og utløp.

Vanngjennomstrømningen reguleres via en bypass-kobling.


Samtlige modeller er utviklet for å garantere god virkningsgrad i nordisk klima. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at virkningsgraden er avhengig av områdets utetemperatur og temperaturen på bassengvannet. Varmepumpen kan derfor oppleves med ulik effektivitet under året avhengig av ytre forutsetninger. Ved sesongstart, når vannet i bassenget er kaldt, må bassengvarmepumpen arbeide kontinuerlig over lengre tid, for at riktig temperatur i bassenget skal oppnås.

Når vannet i bassenget nærmer seg ønsket temperatur justerer bassengvarmepumpen automatisk effekten for å opprettholde ønsket temperatur på bassengvannet. Hvis det ikke er varmebehov, stopper bassengvarmepumpen og starter igjen ved behov. Det er alltid økonomisk å dekke over bassenget når det ikke brukes, spesielt nattetid. Ca. 60–70 % av varmen forsvinner fra bassengets vannoverflate. En overdekking reduserer også bassengvarmepumpens driftstid.

Bassengvarmepumpe må alltid bli installert utendørs, da den henter sin energi fra uteluftomgivelsen. Den må være godt ventilert og ikke tildekkes, eller på annen måte skjermes, slik at luftsirkulasjonen hindres. Sirkulasjon av luften mellom innsuging og utblåsing gir dårligere virkningsgrad. Unngå installasjon på uegnede vegger, f.eks. vegger mot soverom, ta også hensyn til eventuelle lokale bestemmelser for installasjon av varmepumper.

Frost eller is kan dannes på varmepumpens fordampere. Dette er helt normalt. En automatisk avrimingssyklus vil starte, for å smelte bort isen. Etter avrimingssyklusen starter bassengvarmepumpen sitt normale program og fortsetter å varme opp bassenget.

Modellene er først og fremst beregnet på oppvarming av bassenger i perioden mai–september, noe som kan anses å være en normal bassengsesong. Bassengvarmepumpers normale arbeidsområde er mellom -15 og 40 °C utetemperatur samt mellom 15 og 40 °C vannetemperatur. Det er mulig å bruke modellene i en utvidet sesong, da bassengvarmepumpen fortsetter å gå selv ved lave utetemperaturen. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at en justering av de fabrikkinnstilte avrimingsparameterne samt at den virkelige uteffekten synker med en lavere utetemperatur. Det er viktig å være oppmerksom på at varmevekslere som har fryst i stykker ikke omfattes av garantien. Beslutning om vinterdrift er sluttbrukerens ansvar.



Prinsippskisse for installasjon

Installasjon

Medfølgende deler og tilbehør

- Hovedenhet
- Quick guide
- Unionskoblinger
- Dempende gummiklosser
- Vintertildekking

**Installasjonsmaterie
l finnes som separat
pakke utenfor
maskinen.**

Transport og lagring

Alle modeller skal transporteres stående. Grunnen er at opphenget inne i kompressoren kan bli skadet dersom enheten legges ned. Dersom varmepumpen holdes på skrå ved installasjon eller tømning, bør det skje forsiktig og på så kort tid som mulig.

Bruk originalemballasjen, for å redusere risikoen for transportskader.


Fjern emballasjen og kontroller at varmepumpen ikke er blitt skadet under transporten før montering. Meld fra om eventuelle transportskader til speditøren direkte ved mottagelse.

Opstilling

Hovedenheten skal plasseres på et fast, horisontalt underlag. Sørg for stabilt og plant underlag f.eks. stativ på bakken.

Ved avriming og drift kan det forekomme større mengder smelte- og kondensvann. Derfor er det viktig å sørge for god drenering og avrenning fra utedelen.

Enheten skal plasseres slik at lufttilførselen til fordamperbatteriet er tilstrekkelig. Ellers er det fare for redusert effekt og virkningsgrad.



OBS!

Enheten må ikke bygges inn slik at luftstrømmen begrenses eller vedlikehold og service vanskeliggjøres; alle deler må være lett tilgjengelige.

Bortledning av kondensvann

I fordamperen kjøles utendørsluften ned med ca. 5–10 °C. Vanndamp vil da kondenseres på lamellene til fordamperbatteriet. Dersom luftfuktigheten er høy, kan det bli atskillige liter vann per time. Derfor finnes det flere dreneringshull i bunnplaten, slik at vannet skal kunne avledes. Det er viktig å plassere enheten slik at kondensvannet kan avledes på en tilfredsstillende måte.

Elektrisk installasjon

Den elektriske tilkoblingen gjøres på kortsiden av enheten. Løsne dekslet som displayet er plassert på for å få tilgang til bassengvarmepumpens koblingsblokk. En lastskillebryter skal være tilkoblet og plassert synlig ved enheten. Lastskillebryteren beskytter mot utilsiktet start ved f.eks. service på enheten. Selv om varmeveksleren er elektrisk isolert fra resten av systemet og bassengvannet er separert fra den elektriske delen, må enheten kobles til jord for å oppnå fullstendig kortslutningsvern. Se nedenfor for sikringsstørrelse.

Modell

Sikring


G&J Heat Pro 40	C10 A
G&J Heat Pro 50	C10 A
G&J Heat Pro 75	C16 A
G&J Heat Pro 75-3P	C10 A x3
G&J Heat Pro 120	C20 A
G&J Heat Pro 120-3P	C10 A x3

Ved tilkobling av modellene i trefaseutførelse må fasene ligge i riktig rekkefølge, ellers vil ikke LED-displayet lyse og bassengvarmepumpen ikke starte.

Rørtilkobling

Bassengvarmepumpen tilkobles bassengets sirkulasjonssystem ved hjelp av medfølgende 50 mm unioner.

Skrutilkoblingene til varmeveksleren skal dras til for hånd. Det må monteres en bypass-kobling, for å kunne stille inn korrekt delgjennomstrømning til bassengvarmepumpen, samt for å gjøre service lettere.



Korrekt innregulering av bypass kan foretas på ulike måter. En av de enklere måtene kan man sammenfatte i henhold til følgende:

- 1 La alle ventiler være åpne
- 2 Kontroller forskjell mellom innløp og utløp
- 3 Dersom det ikke foreligger noen temperaturforskjell, stenges tilløpsventilen gradvis helt til forskjellen ligger mellom 1-2 grader

Dersom displayet viser E03, betyr det at gjennomstrømningen i systemet er for lav. Da må bypassventilen lukkes noe mer, for å øke bassengvarmepumpens gjennomstrømning.

Oppstart av enheten

Følgende prosedyre bør foretas ved oppstart av bassengvarmepumpen for første gang:

- 1 Start bassengets sirkulasjonspumpe. Kontroller at det ikke forekommer lekkasje og at det er gjennomstrømning til og fra bassenget.
- 2 Slå på matespenningen og kontroller driftsinnstillingene via displayet.
- 3 Trykk på Av/På-knappen på displayet i cirka ett sekund. Enheten skal da starte etter noen sekunder.
- 4 Etter noen minutter, kontroller at utblåsningsluften er kaldere enn utetemperaturen (5–10 °C).
- 5 Stopp bassengets sirkulasjonspumpe og kontroller at bassengvarmepumpen stopper automatisk og viser E03.
- 6 La systemet gå døgnet rundt til ønsket temperatur er oppnådd.

Bruk og drift

Beskrivelse av LED-kontrollen



1	Kompressor på indikator
2	Viftemotor på indikator
3	Timer aktivert
4	Endre driftsmodus
5	Feilkodealarm
6	Knapplås
7	Utløpstemperatur
8	Av/På/Tilbake
9	Skjermindikasjon
10	Ønsket bassengtemperatur
11	Innløpstemperatur
12	System tid
13	Driftsmodus
14	Still inn ønsket temperatur
15	Timerinnstilling for silent modus
16	Aktivering av silent modus (aktiv maks. 8 timer)
17	Timerinnstilling for drift
18	Parameterinnstillinger (PW 022 alt 066)
19	Liste over feilkoder
20	Stille inn dato og klokkeslett
21	Bekreft
22	Gå ett skritt tilbake

Start/stopp av bassengvarmepumpen

Trykk kort (0,5 s) på av/på-knappen og slipp for å starte bassengvarmepumpen.

Når varmepumpen er i drift, skifter skjermen til blå.

Trykk kort (0,5 s) på av/på-knappen og slipp for å stoppe bassengvarmepumpen.



Still inn ønsket temperatur

Innstilling av ønsket bassengtemperatur kan gjøres i trinn på 0,5 °C uavhengig av om varmepumpen er i Av eller På modus.



Innstilling av ønsket bassengtemperatur kan også gjøres under drift.



Ställ in datum och tid

Innstilling av dato og klokkeslett kan gjøres uavhengig av om varmepumpen er i Av- eller På-modus.



Aktiver timer for drift

Justeringer kan kun gjøres time for time. Når timeren aktiveres som i siste trinn, går den hver dag til den deaktiveres som på siste bilde (9) ved å dra knappen til høyre (blåaktivert/grå-deaktivert).



Aktiver silent modus

Aktivering av silent modus. Når silent modus er aktivert, går viften og kompressoren med lavere hastighet enn normalt, noe som påvirker ytelsen og effektiviteten. Bassengvarmepumpen kan automatisk gå tilbake fra silent modus til normal driftsmodus under visse temperaturforhold. De kan også returneres til normal driftsmodus manuelt eller med timerfunksjonen for silent modus.



Aktiver timer for silent modus

Justeringer kan kun gjøres time for time. Når timeren er aktivert, går den hver dag til den deaktiveres.



Endre driftsmodus

Endring av driftsmodus kan bare gjøres hvis parameter h02 er satt til 1, fabrikkinnstillingen er varmemodus h02 er satt til 2.



Avansert spot timer-funksjon

Spottimerfunksjonen gir kontroll over flere innstillinger for økonomisk drift. Totalt 6 forskjellige individuelle timerinnstillinger kan programmeres hvor settpunkt og reduksjon av kompressorens effekt kan stilles inn. Når timeren er aktivert i det siste bildet og deaktivert igjen ved å dra Timer-knappen til høyre (blå-aktivert/grå-deaktivert).



Feil indikasjon

Når en feilkode vises, vises den i displayet i stedet for gjeldende settpunkt sammen med varseltrekanten som er ringt inn. Mer informasjon om feilen finner du under Feil. Når en feil er rettet, slukkes feilkoden og varseltrekanten og settpunktet vises igjen. For å slette listen over feilkoder, trykk på søppelbottesymbolet.





PV Ready funksjon

For å aktivere PV Ready-funksjonen, sett parameter EM02 til 1. Gå til innstillinger og velg PV Ready. Instruksjoner finner du i PV Ready menyene.

Trykk på PV Ready og deretter Configuration



Følg deretter instruksjonene



Parametertabell

Kategori	Parameter	Beskrivelse	Intervall	Fabrikkverdi
d	d01	Fordampningstrykk for start av avrimingssekvens	0-10 bar	5,5 bar
	d02	Fordampningstemperatur for stopp av avrimingssekvens	0-30 °C	13 °C
	d03	Minste tidsforsinkelse mellom to avrimingssekvenser	30-90 min	45 min
	d04	Maksimalt tidsforbruk for en avrimingssekvens	1-20 min	8 min
h	h01	Automatisk gjenstart etter strømbrudd (0=nei, 1=ja)	0/1	1
	h02	Driftsmodus (0=kjølemodus, 1=automodus, 2=varmemodus)	0/1/2	2
r	r01	Skal-verdi i kjølemodus	8-28 °C	27 °C
	r02	Skal-verdi i varmemodus	15-40 °C	27 °C
	r03	Skal-verdi i automodus	8-40 °C	27 °C

Giververdier

Kategori	Parameter	Beskrivelse	Intervall
O	O01	Kompressorutgang (On=På, Off=Av)	On/Off
	O02	NOT USED (On=På, Off=Av)	On/Off
	O03	Utgang fireveisventil (On=På, Off=Av)	On/Off
	O04	Viftmodus 1 (On=På, Off=Av)	On/Off
	O05	Viftmodus 2 (On=På, Off=Av)	On/Off
	O06	Modus for elektronisk eksp	0 - 500N
S	S01	Høytrykkspressostat (On=På, Off=Av)	On/Off
	S02	Lavtrykkspressostat (On=På, Off=Av)	On/Off
	S03	Gjennomstrømningsvakt (On=På, Off=Av)	On/Off
	S04	Ekstern styring (On=På, Off=Av)	On/Off
t	t01	Sugegasstemperatur	-30-99°C
	t02	Innløpstemperatur	-30-99°C
	t03	Utløpstemperatur	-30-99°C
	t04	Fordampningstemperatur	-30-99°C
	t05	Utetemperatur	-30-99°C
	t06	Hetgasstemperatur	-15-140°C

Vedlikehold og feilsøking

Vinterdrenering

Det er meget viktig å huske på å drenere maskinen før vinteroppbevaringen! Garantien gjelder ikke titanvarmeveksler som har fryst i stykker! Drenering foretas enkelt ved at rørslutningen til inn- og utløpsrørene løsnes og skrues av. Kontroller deretter at alt vannet har rent ut. I forbindelse med vinterdrenering er det en god idé å rengjøre varmeveksleren.

Ved den minste usikkerhet om vinterdrenering, kontakt din forhandler! Varmveksler som er frostsprengt på grunn av manglende vinterdrenering omfattes ikke av garantien!

Vedlikehold

Rens bassengfilteret regelmessig, for å opprettholde tilstrekkelig sirkulasjon.

Kontroller regelmessig at området omkring enheten har bra avrenning og ventilasjon.

Rengjøring av varmeveksleren gir god funksjon og energibesparelse. Dette gjøres enklest i forbindelse med vinterdreneringen. Spyl gjennom varmeveksleren med f.eks. en hageslange og tøm grundig ut.

Sørg alltid for at fordamperbatteriet er helt og rent. Rengjør gjerne med myk pensel/børste og støvsuger. Obs! Bruk ikke høytrykksspyler. Regelmessig vedlikehold er en garanti for maksimal virkningsgrad.

Ved behov kan ytterdekselet rengjøres med en fuktig klut. Utvis forsiktighet slik at enheten ikke får riper.

Innen vinteren – drener og legg over medfølgende vintertildekning!

Feilsøkingsskjema

Gjennomstrømningsvakten alarmerer E03.

Varmepumpen iser igjen.

Innstilt vanntemperatur blir ikke oppnådd.

tP vises på displayet, omgivelsestemperaturen er -15 °C eller lavere

- Gjennomstrømningen er for lav

- Vanntemperaturen lavere enn 15 °C
- Uvanlig høy luftfuktighet
- Utetemperaturen lavere enn 5 °C

- Varmepumpen står i standby
- Varmepumpen står i kjølemodus
- Varmepumpen er for liten for bassenget
- Utetemperaturen er for lav
- Bassengets isolasjon er ikketilstrekkelig

- Varmepumpen har stoppet på grunn av lav omgivelsestemperatur.

- Kontroller at renseanlegget er i gang
- Kontroller sandfilteret – spyl gjennom imotsatt retning ved behov.
- Kontroller bypass-innstillingen.
- Still om parametere for avriming til høyere stopptemperatur og/eller lavere avrimingstid
- Ved behov kjør i kjølemodus for å smelte isen

- Varmepumpen starter igjen når omgivelsestemperaturen blir høyere.

Feilsøking

Dersom det oppstår en feil, ta først kontakt med forhandleren der produktet er kjøpt. Angi alltid produktets serienummer, se nedenfor. Vanlige spørsmål og svar står også på vår hjemmeside, www.gullbergjansson.no.

10012345 0000001234



B012387654321 Serienummer

Ved feilmelding, se feilkodetabell nedenfor for mulig årsak og forslag til tiltak.


Feilkodetabell


Driftstörning	Fel-kod	Orsak
Giverfeil innløp	P01	Giveren er ikke tilkoblet, eller det er kabelbrudd eller kortslutning
Giverfeil utløp	P02	Giveren er ikke tilkoblet, eller det er kabelbrudd eller kortslutning
Giverfeil utendørs	P04	Giveren er ikke tilkoblet, eller det er kabelbrudd eller kortslutning
Giverfeil fordamp	P05	Giveren er ikke tilkoblet, eller det er kabelbrudd eller kortslutning
Giverfeil sugegass	P07	Giveren er ikke tilkoblet, eller det er kabelbrudd eller kortslutning
Giverfeil hetgass	P81	Giveren er ikke tilkoblet, eller det er kabelbrudd eller kortslutning
Hetgassalarm	P82	Kompressor overopphetet
Høytrykkspressostat	E01	Gasstrykk for høyt
Lavtrykkspressostat	E02	Gasstrykk for lavt
Gjennomstrømningsvakt	E03	Lav gjennomstrømning eller ikke vann i systemet
For høy temp.forskjell mellom innløp og utløp	E06	Utilstrekkelig vanngjennomstrømning høy forskel mellom innløp og utløp
Antifrysebeskyttelse	E07	Utløp under 4°C, omstart over 8°C
Kommunikasjonsfeil	E08	Ingen forbindelse med styreenhet
Antifrysebeskyttelse steg 1 i varmmodus	E19	Innløp under 2 °C og uteluft 0 °C eller kaldere
Antifrysebeskyttelse steg 2 i varmmodus	E29	Innløp under 4 °C og uteluft 0 °C eller kaldere
Overbelastningsvern	E51	Kompressor overbelastet


For feilkoder ta kontakt med din forhandler for mer informasjon.


Teknisk beskrivelse

El-skjema G&J Heat Pro 40/50










Tekniske data

G&J Heat Pro		40	50	75	75-3P	120	120-3P
Varmeeffekt*	kW	1,35-7,80	1,52-9,80	2,13-12,50	2,13-12,50	3,00-18,50	3,00-18,50
Opvarmingskapasitet*	m3	20-40	35-50	50-75	50-75	75-120	75-120
Inneffekt	kW	0,16-1,40	0,18-1,80	0,24-2,20	0,24-2,20	0,34-3,40	0,35-3,40
Driftspenning	V~50Hz	230V 1N	230V 1N	230V 1N	400V 3N	230V 1N	400V 3N
Driftsstrøm*	A	0,82-6,34	0,92-8,15	1,23-9,96	0,43-3,52	1,74-15,4	1,80-5,44
Sikringsstørrelse, C-karakteristikk	A	10	16	16	3x10	20	3x10
SCOP*		8,4	7,8	8,4	8,4	7,5	7,5
Virkningsgrad, COP		8,5-5,5	8,5-5,4	8,7-5,6	8,7-5,6	8,8-5,4	8,5-5,4
Kølemediemængde (R32)	kg	0,30	0,40	0,50	0,65	0,85	0,85
Kompressor	GMCC Twin Rotary						
Ekspansjon	Elektronisk ekspansjonsventil						
Viftemotor	Børsteløs DC-motor						
Kabinett	Lakeret stålkabinett i RAL 7021, viftegitte i svart komposittmateriale						
Lydnivå (ved 1 m)	dB(A)	37-43	39-4,5	40-44,5	40-44,5	42-50	43-51
Nominelt vanngjennomstrømning	m3/h	4,4	5,6	7,2	8,7	10,7	10,7
Trykkfall	bar	0,03	0,04	0,05	0,05	0,15	0,15
Vekt	kg	74	79	104	120	116	132


* Varmeeffekt og virkningsgrad er angitt ved en utetemperatur på 15 °C, relativ luftfuktighet 70 % og en bassengtemperatur på 26 °C, testprosedyre basert på SS-EN 17645:2022.
 Oppvarmingskapasiteten må sees som retningsgivende for et isolert basseng med tildekking nattetid. Modellene er først og fremst beregnet for å bli brukt i perioden mai til september, noe som er en normal sesong for bassenger.
 Driftsstrøm er angitt ved en utetemperatur på 15 °C, relativ luftfuktighet 70 % og en bassengtemperatur på 26 °C. Driftsstrømmen kan variere avhengig av forholdene som er angitt over.

Mål og tilkoblinger

G&J Heat Pro 40/50



G&J Heat Pro 75/75-3P/120/120-3P





G&J Heat Pro

QUICK GUIDE

EN



Preface

Thank you for your purchase of a pool heat pump from Gullberg & Jansson. We hope that it will meet your expectations and give you many years of energy-efficient heating.

This guide provides the basic installation requirements, additional documentation and warranty terms can be downloaded from our website (scan the QR code).



Gullberg & Jansson is not responsible for damage resulting from incorrect installation, incorrect troubleshooting or incorrect maintenance.

Safety regulations

The following safety regulations are particularly important to observe when handling, installing and using the heat pump:

- **The unit may only be installed by a qualified installer.**
- **The unit may only be repaired by a qualified installer or an authorized workshop.**
- **When repairing, original spare parts must be used.**
- **Interventions in the product's cooling system may only be carried out by a certified refrigeration-technician.**
- **Always disconnect the power before intervening in the system.**

Conditions for warranty

The pool heat pump must be transported, stored, installed and used in accordance with the instructions in this manual.

If the above conditions are violated, the warranty will be void.

Content

General information.....	58
Product description.....	58
Functional principle.....	58
Installation	59
Included parts and accessories	59
Set-up	59
Condensation drainage	59
Electrical connection	59
Startup	59
Use and operation	60
Description of the display	60
Starting/stopping the pool heat pump.....	60
Set the target temperature	60
Set date and time	61
Activate timer for operation	61
Activate Silent mode	62
Activate the Silent mode timer	62
Change operating mode.....	62
Advanced spot timer function	63
Error indication	63
Parameter table.....	64
Sensor values	64
Maintenance and troubleshooting.....	65
Winter drainage	65
Maintenance	65
Troubleshooting	65
Troubleshooting	65
Technical description	66
Electrical diagram G&J Heat Pro 40/50.....	66
Electrical diagram G&J Heat Pro 75.....	67
Electrical diagram G&J Heat Pro 75-3P/120-3P	68
Electrical diagram G&J Heat Pro 120	69
Technical data	70
Mått och anslutningar.....	71



General information

Product description

The pool heat pump models G&J Heat Pro 40/50/75/75-3P/120/120-3P are a series of specially developed air/water heat pumps intended for energy-efficient heating of swimming pools. The models are designed for the Nordic climate by Gullberg & Jansson.

The pool heat pumps are designed to work with good efficiency and low noise levels.

All models have:

- Titanium heat exchanger that resists chlorine and salt water
- Environmentally friendly and efficient refrigerant (R290)
- Grey painted steel cabinet (RAL 7021)
- 3.5" color display
- Pressure-controlled defrosting and heating cable for extended pool season
- Flow switch for safe operation and union connectors for easy installation

Functional principle

Pool heat pumps are mainly used for heating but can also be used for cooling. The units are controlled via a flow switch and for them to work, the pool's circulation pump must therefore be running.

The pool heat pump works most energy-efficiently with small differences in temperature between inlet and outlet. The recommendation is a 1-2 degree difference between inlet and outlet. The water flow is regulated via a bypass connection.


All models are developed to guarantee good efficiency in Nordic climates. However, it is important to be aware that the efficiency depends on the ambient outdoor temperature, humidity and temperature of the pool water. The pool heat pump can therefore be perceived as being different during the year depending on the external conditions. At the start of the season, when the water in the pool is cold, the pool heat pump needs to work continuously for a longer period of time to obtain the correct temperature in the pool.

When the pool water approaches the desired temperature, the pool heat pump automatically regulates the output to maintain the desired pool water temperature. If there is no heat demand, the pool heat pump stops and starts again when needed. It is always economical to cover the pool when not in use, especially at night. Approximately 60 - 70% of the heat is lost from the pool water surface. Covering also reduces the operating time of the pool heat pump.

Frost or ice may form on the pool heat pump's evaporator. This is completely normal. An automatic defrost cycle will then start to melt the ice. After the defrost cycle, the pool heat pump will start its normal program and continue to heat the pool.

The models are primarily intended for pool heating during May to September, which can be considered a normal pool season. The pool heat pump's normal operating range is between 15 and 40 °C water temperature and between -15 and 40 °C outdoor temperature. The models can be used during an extended season, as the pool heat pumps continue to operate even at low outdoor temperatures. However, it is important to bear in mind that an adjustment of the factory-set defrost parameters may be required and that the actual output power decreases with the lower outdoor temperature. It is also important to note that defrosted heat exchangers are not covered by the warranty. The decision on winter operation is the responsibility of the end user.

The pool heat pump should always be installed outdoors, as it draws its energy from the surrounding air. It must be well ventilated and must not be closed off or otherwise shielded in a way that impedes air circulation. Circulation of the air between the intake and exhaust reduces efficiency. Avoid installation near sensitive walls, such as bedroom walls, and take into account any local regulations for the installation of heat pumps.



Installation schematic

Installation

Included parts and accessories

- Device
- Quick guide
- Union couplings
- Damping rubber blocks
- Winter blanket

Please note that pipes for installation and bypass connection are not included and needs to be purchased from a pool installer.

Transport and storage

Intended models should be transported standing. The reason is that the suspension inside the compressor can be damaged if the unit is placed laid down. If the pool heat pump is tilted during installation or emptying, this should be done carefully and for as short a time as possible.

Original packaging is intended to be used to reduce the risk of damage during transport. Remove the packaging and check before installation that the pool heat pump has not been damaged during transport.


Report any transport damage to the carrier immediately upon receipt.

Set-up

The pool heat pump should be placed on a solid, horizontal surface. The unit should stand stable, straight and raised from ground level on, for example, a ground stand.

During defrosting and operation, large amounts of melt and condensation water can be released. Good drainage and runoff are therefore important to ensure.

The unit should be placed so that the air supply to the evaporator coil is sufficient. This results in higher power and better efficiency.



OBS!

The unit must not be built in such a way that airflow is restricted or maintenance and service are made difficult; all parts must be easily accessible.

Condensation drainage

In the evaporator, the outside air is cooled by about 5-10 °C. Water vapor will then condense on the fins of the evaporator coil. If the humidity is high, this can amount to several liters of water per hour. There are therefore several drainage holes in the bottom plate to drain the water. It is important to consider placing the unit so that the condensation water can drain well.

Don't mistake condensation for water leakage!

Electrical connection

The electrical connection is made on the short side of the unit, loosen the cover on which the display is located to access the pool heat pump's terminal block. A safety switch must be connected and visibly placed at the unit. The safety switch protects against accidental start-up when, for example, servicing the unit. Even though the heat exchanger is electrically isolated from the rest of the system and separates the pool water from electricity, the unit must be connected to earth to achieve adequate short-circuit protection. See below for fuse selection.


Model	Fuse
G&J Heat Pro 40	C10 A
G&J Heat Pro 50	C10 A
G&J Heat Pro 75	C16 A
G&J Heat Pro 75-3P	C10 A x3
G&J Heat Pro 120	C20 A
G&J Heat Pro 120-3P	C10 A x3

When connecting the three-phase models, the phases must be in the correct order, otherwise the display will not light up and the pool heat pump will not start. In this case, swap L1 and L2.

Pipe connections

The pool heat pump is connected to the pool's circulation system using the 50 mm union connectors provided. The screw connection to the heat exchanger should be tightened by hand.

We recommend that a bypass connector be installed on all installations to be able to regulate the correct partial flow to the pool heat pump, and to facilitate service.



There are different ways to adjust the bypass correctly. One of the simpler ways can be summarized as follows:

- 1 Leave all valves open.
- 2 Check the inlet and outlet temperatures.
- 3 If the difference is over 2 degrees, gradually close the bypass valve until the difference is between 1-2 degrees.

If the display shows E03, it means that the flow switch in the system is getting too little water, the bypass valve must be closed more to increase the flow through the pool heat pump.

Startup

The following procedure should be used when starting up the pool heat pump for the first time:

1. Start the pool circulation pump. Check for any leaks and that there is flow to and from the pool.
2. Switch on the supply voltage to the pool heat pump and check the operating settings via the display.
3. Press the On/Off button on the display, the unit should start after a few seconds.
4. After a few minutes, check that the exhaust air is colder than the outdoor temperature (5-10 °C).
5. Stop the pool circulation pump and check that the pool heat pump stops automatically and displays E03.
6. Let the system run 24/7 until the desired temperature is reached.

Use and operation

Description of the display



1	Compressor on indicator
2	Fan motor on indicator
3	Timer activated
4	Change operating mode
5	Error code alarm
6	Keylock
7	Outlet temperature
8	On/Off/Back
9	Pageindicator
10	Target temperature
11	Inlet temperature
12	System time
13	Driftmode
14	Setting the desired temperature
15	Timer setting for silent mode
16	Activation of silent mode (active max 8h)
17	Timer setting for operation
18	Parameter settings (PW 022 or 066)
19	List of error codes
20	Setting date and time
21	Confirm
22	Go back one step

Starting/stopping the pool heat pump

Briefly press (0.5s) the On/Off button and release to start the pool heat pump.

Briefly press (0.5s) the On/Off button and release to stop the pool heat pump.

When the heat pump is operating, the screen changes to blue.



Set the target temperature

Setting the desired pool temperature can be done in steps of 0.5 °C regardless of whether the heat pump is in Off or On mode.



Setting the desired pool temperature can also be done during operation.



Set date and time

Setting the date and time can be done regardless of whether the heat pump is in Off or On mode.



Activate timer for operation

Setting can only be done hour by hour. When the timer is activated as in the last step it runs every day until it is deactivated as in the last image (9) by dragging the button to the right (blue-activated/gray-deactivated).



Activate Silent mode

Activation of silent mode. When silent mode is activated, the fan and compressor run at a lower speed than normal, which affects output and efficiency. The pool heat pump can automatically return from silent mode to normal operating mode under certain temperature conditions. It is also possible to return to normal operating mode manually or with the timer function for silent mode.



Activate the Silent mode timer

Setting can only be done hour by hour. Once the timer is activated, it runs every day until deactivated.



Change operating mode

Changing the operating mode is only possible if parameter h02 is set to 1, the factory setting is heating mode h02 set to 2.



Advanced spot timer function

The Spot Timer function provides control over more settings for economical operation. A total of 6 different individual timer settings can be programmed where the setpoint and reduction of the compressor output can be set. When the timer is activated in the last image and deactivated again by dragging the Timer button to the right (blue-activated/gray-deactivated).



Error indication

When an error code occurs, it is shown in the display instead of the current setpoint together with the warning triangle that is circled. More information about the error is available under Fault. When a fault has been corrected, the error code and warning triangle go out and the setpoint is displayed again. To clear the list of error codes, press the trash can symbol.




PV Ready function

To activate the PV Ready function, set parameter EM02 to 1. Go to settings and select PV Ready, instructions can be found in the PV Ready menu.

Press PV Ready and enter Configuration



Then follow the instructions



Parameter table

Category	Parameter	Description	Interval	Factory setting
d	d01	Evaporator pressure for start of defrost sequence	0-10 bar	5,5 bar
	d02	Evaporator temperature for stopping defrost sequence	0-30°C	13°C
	d03	Minimum time delay between two defrost sequences	30-90 min	45 min
	d04	Maximum time required for a defrost sequence	1-20 min	8 min
h	h01	Automatic restart after power failure (0=no, 1=yes)	0/1	1
	h02	Operating mode (0=cooling mode, 1=auto mode, 2=heating mode)	0/1/2	2
r	r01	Setpoint in cooling mode	8-28°C	27°C
	r02	Setpoint in heating mode	15-40°C	27°C
	r03	Setpoint in auto mode	8-40°C	27°C

Sensor values

Category	Parameter	Description	Interval
O	O01	Compressor output (On, Off)	On/Off
	O02	NOT USED output (On, Off)	On/Off
	O03	Four-way valve output (On, Off)	On/Off
	O04	Fan mode 1 (On, Off)	On/Off
	O05	Fan mode 2 (On, Off)	On/Off
	O06	Electronic expansion valve position	0 - 500N
S	S01	High pressure switch (On, Off)	On/Off
	S02	Low pressure switch (On, Off)	On/Off
	S03	Flow switch (On, Off)	On/Off
	S04	External control (On, Off)	On/Off
t	t01	Suction gas temperature	-30-99°C
	t02	Inlet temperature	-30-99°C
	t03	Outlet temperature	-30-99°C
	t04	Evaporator temperature	-30-99°C
	t05	Ambient temperature	-30-99°C
	t06	Hot gas temperature	-15-140°C

Maintenance and troubleshooting

Winter drainage

It is very important to remember to winter drain the machine before winter storage! Draining is easily done by loosening and unscrewing the pipe connections to the inlet and outlet pipes. Then check that all water has drained out. In connection with winter draining, it is a good idea to flush the heat exchanger with tap water.

If you have any doubts about winter drainage, contact your dealer! Frost-cracked heat exchangers caused by forgetting to winter drain are not covered by the warranty!

Maintenance

Clean the pool filter regularly to maintain sufficient circulation.

Regularly ensure that the area around the unit has good drainage and ventilation.

Cleaning the heat exchanger ensures good function and energy savings. This is easiest to do in connection with the winter drainage. Flush the heat exchanger with, for example, a garden hose and drain thoroughly.

Continuously ensure that the evaporator coil is complete and clean. Clean with a brush/soft brush and vacuum cleaner, not a high pressure sprayer. Continuous maintenance guarantees maximum efficiency.

If necessary, the outer casing can be cleaned with a damp cloth. Care should be taken not to scratch the unit.

Before winter - drain and cover with the supplied winter cover!

Troubleshooting

If a fault occurs, you should first contact the dealer from whom the product was purchased. Always state the product's serial number, see below. Frequently asked questions and answers are also available on the website www.gullbergjansson.se.

10012345 0000001234



B012387654321 Serialnumber

In the event of an error message, see the error code table below for possible causes.

Error code table

Operational disruption	Error code	Cause
Sensor error inlet	P01	Sensor not connected, cable break or short circuit
Sensor error outlet	P02	Sensor not connected, cable break or short circuit
Sensor error ambient	P04	Sensor not connected, cable break or short circuit
Sensor error evaporator	P05	Sensor not connected, cable break or short circuit
Sensor error suction gas	P07	Sensor not connected, cable break or short circuit
Sensor error hot gas	P81	Sensor not connected, cable break or short circuit
Hotgas alarm	P82	Compressor overheated
High pressure switch	E01	Gas pressure too high
Low pressure switch	E02	Gas pressure too low
Flowsuitch	E03	Low flow or no water in the system
Too high temperature difference between inlet and outlet	E06	Insufficient water flow, high difference between inlet and outlet
Antifreeze protection	E07	Outlet below 4°C, restarts above 8°C
Communication error	E08	No contact with controller
Antifreeze protection stage 1 in heating mode	E19	Inlet below 4 °C and outside air 0 °C or colder
Antifreeze protection stage 2 in heating mode	E29	Inlet below 2 °C and outside air 0 °C or colder
Overload protection	E51	Compressor overloaded


For other error codes, contact your dealer for more information.

Troubleshooting


The flow switch alarms E03	<ul style="list-style-type: none">The flow is too low	<ul style="list-style-type: none">Check that the circulation pump is runningCheck the sand filter - backwash if necessary
The heatpump have issues with defrosting	<ul style="list-style-type: none">Pool temperature lower than 15°CUnusually high humidityOutdoor temperature lower than 5°C	<ul style="list-style-type: none">Adjust defrost parameters to a higher stop temperature and/or longerIf necessary, run in cooling mode to melt the ice
Set pool temperature not reached	<ul style="list-style-type: none">The heat pump is in standbyThe heat pump is in cooling modeThe heat pump is too small for the poolThe outdoor temperature is too lowThe pool insulation is not sufficient	
tP appears on the display, the ambient temperature is -15°C or lower	<ul style="list-style-type: none">The heat pump has stopped due to low ambient temperature	<ul style="list-style-type: none">The heat pump will start again when the ambient temperature becomes higher

Technical description

Electrical diagram G&J Heat Pro 40/50



Electrical diagram G&J Heat Pro 75




68



G&J Heat Pro 75-3P/120-3P

Electrical diagram G&J Heat Pro 120



Technical data

G&J Heat Pro		40	50	75	75-3P	120	120-3P
Heat output *	kW	1,35-7,80	1,52-9,80	2,13-12,50	2,13-12,50	3,0-18,50	3,0-18,50
Heating capacity*	m3	20-40	35-50	45-75	45-75	75-120	75-120
Input power	kW	0,16-1,40	0,18-1,80	0,24-2,20	0,24-2,20	0,34-3,40	0,35-3,40
Operating voltage	V~50Hz	230V 1N	230V 1N	230V 1N	400V 3N	230V 1N	400V 3N
Operating current*	A	0,82-6,34	0,92-8,15	1,23-9,96	0,43-3,52	1,74-15,4	1,80-5,44
Fuse size, C-type	A	10	10	16	3x10	20	3x10
SCOP*		8,4	7,8	8,4	8,4	7,5	7,5
COP		8,5-5,5	8,5-5,4	8,7-5,6	8,7-5,6	8,8-5,4	8,5-5,4
Refrigerant amount (R290)	kg	0,30	0,40	0,50	0,65	0,85	0,85
Compressor	GMCC Twin Rotary						
Expansion	Electronic expansion valve						
Fanmotor	Brushless DC-motor						
Cabinet	Painted steel cabinet in RAL7021, fan grille in black composite material						
Noise level (at 1 m)	dB(A)	37-43	39-43,5	40-44,5	40-44,5	42-50	43-51
Rated water flow	m3/h	4,4	5,6	7,2	8,7	10,7	10,7
Pressure drop at rated flow	bar	0,03	0,04	0,05	0,05	0,15	0,15
Wheight	kg	74	79	104	120	116	132


* Heating output and efficiency are specified at an outdoor temperature of 15 °C, relative humidity of 70% and a pool temperature of 26 °C, test procedure according to SS-EN 17645:2022.

The heating capacity should be seen as a guideline for an insulated pool with a cover at night. The models are primarily intended for use during the period May - September, which is a normal pool season.

Operating current is specified at an outdoor temperature of 15 °C, relative humidity of 70% and a pool temperature of 26 °C. The operating current may vary depending on the above conditions.

Measurements and connections

G&J Heat Pro 40/50



G&J Heat Pro 75/75-3P/120/120-3P

